

S.C. COMTEH s.r.l.
CONSTANTA - ROMANIA
Cod unic inreg: RO 1870821
Nr.Reg.Com: J13/515/1992

SISTEME DE SECURITATE
INSTALATII ELECTRICE
RETELE SI INSTALATII DE
CURENTI SLABI
TELEFONIE
AUTOMATIZARI

Adresa : 900534 CONSTANȚA, Str.Muncel nr. 35
Telefon : (+4)0241- 694747 **Fax:** (+4)0241-694797
E- mail : comteh@impromex.ro office@comteh.ro
www.comteh.ro



Nr. inreg. 22-094 / 23-02 2022

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

privind „Determinarea starii tehnice actuale a instalatiei de alimentare cu energie electrica si a instalațiilor existente de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu și iluminat de siguranță de la sediul Universitatii Maritime din Constanta si identificarea riscului de producere a incendiilor pe care il poate genera instalatia electrica”

Beneficiarul expertizei: UNIVERSITATEA MARITIMA DIN CONSTANTA

Elaboratorul expertizei: S.C. COMTEH S.R.L. CONSTANTA

Baza elaborarii expertizei: Contractul de lucrari nr. 782/02.02.2022

Reprezentant legal Prestator

DIRECTOR,

Teodor STANCA




COLECTIVUL DE ELABORARE:

Nr. crt.	Tip expertiza	Nume si prenume	Specialitatea	Semnatura
1.	Expertiza tehnica le	ing. Mariana Augustin	Expert tehnic - cerinta	
		ing. Teodor Stanca	Proiectant instalatii de detectie, semnalizare, alarmare la incendiu si sisteme de securitate fizica	
		ing. Adrian Ionut Silca	Proiectant instalatii electrice Electrician autorizat ANRE grad IIIA, IIIB	

OBIECTUL EXPERTIZEI TEHNICE:

Determinarea starii tehnice actuale a instalatiei de alimentare cu energie electrica si a instalațiilor existente de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu și iluminat de siguranță de la sediul Universitatii Maritime din Constanta și identificarea riscului de producere a incendiilor pe care îl poate genera instalatia electrica

BORDEROU DOCUMENTATIE



Nr. crt.	Denumire capitol/subcapitol	Pag.
1	Foile de titlu	1
2	Colectivul de elaborare	2
3	Borderou continut expertiza tehnico-economica	3
CAP.1. INFORMATII GENERALE		
1.1.	Denumirea obiectivului expertizat	4
1.2.	Precizari privind beneficiarul expertizei tehnice	4
1.3.	Precizari privind obiectivul expertizat	4
1.4.	Date despre amplasamentul obiectivului expertizat	4-6
1.5.	Elaboratorul expertizei tehnice	7
1.6.	Obiectul expertizei tehnice	7
CAP.2. DETERMINAREA STARII TEHNICE ACTUALE (SITUATIA EXISTENTA)		
2.1.	Tabloul electric general	8
2.2.	Instalatia de alimentare a consumatorilor vitali	8
2.3.	Instalatia de distributie interioara a energiei electrice	9
2.4.	Instalatia de alimentare iluminat general si prize	9
2.5.	Instalatia de iluminat de siguranta	9-10
2.6.	Instalatia de detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu	10
2.7.	Instalatia de protectie impotriva electrocutarii si a trasnetului	10
2.8.	Modul in care a fost determinata starea tehnica actuala	11
2.9.	Concluzii	11
CAP.3. IDENTIFICAREA RISCULUI DE PRODUCERE A INCENDIULUI DATORAT INSTALATIEI ELECTRICE SI A NECESITATILOR SI POSIBILITATILOR DE EXTINDERE, MODERNIZARE A INSTALATIILOR EXISTENTE		
3.1.	Identificarea riscului de producere a incendiului datorat instalatiei electrice	12
3.2.	Necesitatea extinderii instalatiilor existente	12
3.3.	Posibilitati de extindere	12
3.4.	Concluzii	12
CAP.4. STABILIREA ZONELOR CU PERICOL DE INCENDIU DATORAT INSTALATIEI ELECTRICE SI A EXTINDERII INSTALATIEI DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU		
4.1.	Precizari tehnice	13
CAP.5. CADRUL LEGISLATIV IN BAZA CARUIA S-A ELABORAT EXPERTIZA TEHNICA		
5.1.	Lista actelor normative	14
CAP.6. CONCLUZII SI RECOMANDARI FINALE		
DOCUMENTE ATASATE		
1.	Fotografii relevante ale instalatiilor analizate	
2.	Copii dupa atestatele profesionale ale elaboratorilor expertizei	

CAP.1. INFORMATII GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului expertizat:

Obiectivul expertizat este reprezentat de instalatia electrica de joasa tensiune (230V, 50Hz) din care sunt alimentati consumatorii de la sediul Universitatii Maritime din Constanta, cu sediu in municipiul Constanta, strada Mircea cel Batran, nr. 104.

1.2. Precizari privind beneficiarul expertizei tehnice:

Universitatea Maritima din Constanta este o institutie de invatamant superior de stat acreditata cu program de studii in domeniul de marina si navigatie avand facultatile: Navigatie si Transport Naval si Electromecanica Navală, cu domenii conexe cum ar fi ingineria economica, ingineria mediului si ingineria electronica.

Universitatea Maritima din Constanta este continuatoare unor institutiilor de invatamant cu traditie in domeniul maritim, cu o vechime de peste 100 de ani, dintre care mentionam: „Scoala Navală Superioara Constanta” infiintata in anul 1909. In anul 1910 denumirea a fost schimbata in „Scoala Militara de Artillerie, Geniu si Marina”, avand in planul de invatamant disciplina „Navigatie”. In cadrul acestei institutii in anul 1938 a fost infiintata Sectia Marina de Comert. Institutia devine in anul 1954 „Scoala Superioara de Ofiteri de Marina” fiind inclusa in sistemul invatamantului politehnic romanesc iar ca urmare a Decretului de Stat nr. 38/04.02.1972 devine „Institutul de Marina Civila”.

„Institutul de Marina Civila” si-a schimbat denumirea in „Universitatea Maritima din Constanta” ca urmare a Hotararii de Guvern nr. 85/2000, acreditarea specializarilor universitatii fiind reconfirmata prin Hotararea de Guvern nr. 696/17.08.2000.

In baza Ordinului Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 4225/02.08.2001 Universitatea Maritima din Constanta a devenit institutie organizatoare de doctorat.

1.3. Precizari privind obiectivul expertizat:

Cladirea sediului Universitatii Maritime din Constanta (UMC) situata in municipiul Constanta, str. Mircea cel Batran, nr. 104, a fost supusa unor lucrari de reabilitare, modernizare si recompartimentare in anul 2004 in baza unui proiect intocmit de SC PROIECT SA Constanta (fostul Institut Judetean de Proiectari Constanta) care a proiectat cladirea initiala data in folosinta in anul 1972.

Alimentarea cu energie electrica a principalilor consumatori de la sediul UMC printre care si consumatorii vitali se realizeaza din punctul de transformare PT32 de medie tensiune/joasa tensiune (20kv/0,4/kv) apartinand SC ENEL DISTRIBUTIE SA Constanta, amplasat pe latura est a cladirii.

1.4. Date despre amplasamentul obiectivului expertizat

1.4.1. Date geografice

Municipiul Constanta se afla in partea de sud-est a Romaniei, pe coasta Marii Negre, intr-o zona lagunara la est, zona deluroasa la nord si partea centrala, zona de campie la sud vest.

1.4.2. Date geomorfologice

Din punct de vedere geologic municipiul Constanta este amplasat in zona Dobrogea de Sud si face parte din Platforma Moesica acoperita cu sedimente siluriene, mezozoice, eocene. Platforma Dobrogei de Sud este rezultatul mai multor cicluri de sedimentare, ultimul ciclu de sedimentare apartine Cuaternarului cu microrelief specific terenurilor cladite pe nisipuri, pietrisuri si depozite loessoide.



1.4.3. Date hidrografice si hidrologice

Din punct de vedere hidrografic teritoriul municipului Constanta este amplasat intr-o arie lagunara, fiind marginit la nord de lacul Siutghiol, la nord est de lacul Tabacariei, la nord vest de Canalul Poarta Alba-Midia Navodari, la est de Marea Neagra, iar la sud si vest de Canalul Dunare-Marea Neagra.

La suprafata nu exista nicio sursa de apa curgatoare, dar pe sub municipiul Constanta apa freatica din acviferul Jurasic-superior barremian se scurge cu o viteza redusa pe directia sud-vest spre nord-est cu un debit comparabil cu al Dunarii, fiind o importanta sursa de apa potabila pentru populatia municipiului, care este extrasă prin zeci de foraje.

1.4.4. Date climatice

Clima municipiului Constanta este temperat continentala, cu particularitati legate de existenta Marii Negre, regimul climatic al zonei fiind subtropical umed (Cfa), cu influente oceanice si semi-aride.

Temperaturile aerului exterior pentru perioada de vara se incadreaza in zona climatica II (conform STAS 6472/2-83) avand valori medii de + 23⁰ C, maxime de + 38,5⁰ C, iar pentru perioada de iarna temperaturi de 8⁰ C ÷ - 12⁰ C (temperatura minima ajungand foarte rar la valoarea de - 25⁰ C), cu furtuni de iarna dinspre mare.

Precipitatii sunt scazute cu veri secetoase, media anuala fiind de 250 ÷ 400mm.

Vanturile sunt determinate de circulatia generala atmosferica, brizele de zi si noapte fiind caracteristice zonei municipiului Constanta.





Fig. 1 – Harta frecventei si vitezei vantului pe zone

1.4.5. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

Municipiul Constanta este localizat in zona de hazard seismic Dobrogea care are valoarea de varf a acceleratiei seismice orizontale a terenului $a_g=0,20g$, determinata pentru un interval mediu de recurenta, referinta (IMR), conform datelor din „Codul de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare P 100-1/2006” (Figura 3.1. Romania – Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare a_g cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani).



44

Figura 2. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare a_g cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani.

Conditii locale de teren sunt descrise simplificat prin valorile perioadei de control (colt) $T_c = 0,7\text{s}$ a spectrului de raspuns pentru Dobrogea, (Fig. 3.2. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), T_c a spectrului de raspuns). Aceste valori caracterizeaza sintetic compozitia de frecvente a miscarilor seismice.




Fig. 3. Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt), „ T_c ” a spectrului de raspuns.

Incadrarea in zone de risc:

- **Riscul la cutremure:** municipiul Constanta este situat intr-o zona seismogena care apartine marginii sudice a Depresiunii Predobrogene, delimitata de Falia Sfantul Gheorghe cu activitate seismica moderata - $Mw < 5,3$, (conform site-ului Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului).

- **Riscul la inundatii:** municipiul Constanta nu se regaseste in zone afectate de inundatii istorice semnificative si nici in zone cu potential de risc semnificativ la inundatii, conform „Raportului de Evaluare preliminara a riscului la inundatii intocmit de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral (Directiva 2007/60/CE)”.

1.5. Elaboratorul expertizei tehnice:

– **PROIECTANT: S.C.COMTEH SRL Constanta** - cu sediul în Municipiul Constanța, Str. Muncel, nr. 35, tel: (+4)0241- 694747; fax: (+4)0241-694797; E-mail: comteh@impromex.ro; office@comteh.ro; Reg.Com. J13/515/1992, C.U.I.- RO1870821, reprezentată prin **Director Stanca Teodor**.

– **Colectivul de elaborare a expertizei tehnice este alcătuit din urmatorii specialisti:**

- **Expert tehnic - cerinta de calitate „Ie” (instalatii electrice):** ing. Mariana Augustin - Certificat de atestare MLPAT nr. 1761/05.11.1997.
- **Proiectant instalatii detectie, semnalizare, alarmare la incendiu si sisteme de securitate fizica:** ing. Teodor Stanca
- **Proiectant instalatii electrice –** ing. Adrian Silca – electrician autorizat ANRE grad IIIA, IIIB,

1.6. Obiectul expertizei tehnice

Prezenta expertiza tehnica are ca obiect urmatoarele cerinte:

- determinarea starii tehnice actuale a instalatiei electrice de la sediul UMC;
- identificarea riscului de producere a incendiilor avind ca sursa defecte ce pot aparea in instalatia electrica;
- determinarea starii tehnice a instalațiilor existente de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu și iluminat de siguranță;
- determinarea modalitatilor de imbunatatire / extindere a instalațiilor existente de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu și iluminat de siguranță pentru incadrarea in normative si obtinerea unui nivel ridicat de securitate la incendiu;

Concluziile prezentei expertizei tehnice, impreuna cu cele ale expertizei tehnice privind cerinta esentiala securitate la incendiu vor fi implementate in Proiectului tehnic + Detalii de executie pentru extinderea si conformizarea instalațiilor existente de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu și iluminat de siguranță.

CAP.2. DETERMINAREA STARII TEHNICE ACTUALE (SITUATIA EXISTENTA)

Alimentarea cu energie electrica a principalilor consumatori, printre care si consumatorii vitali, de la sediul UMC se realizeaza din tabloul electric general (TEG) amplasat la subsolul cladirii, alimentat din postul de transformare PT32 printr-un cablu CYABY 3x150mm² + 70 mm².

2.1. Tabloul electric general

Este prevazut cu intreruptor USOL 250A (foto 2; foto3). Din TEG sunt alimentati consumatorii aferenti UMC prin tablouri electrice (TE) amplasate in diferite spatii ale cladirii.

TEG este prevazut cu sigurante fuzibile tip MPR 315A si LF 63A/32A/25A din care sunt alimentate tablourile de distributie de la fiecare nivel, circuitele trifazate fiind realizate cu conductoare izolate tip FY 4/16/35/50/70 mmp. Tablourile electrice de distributie de la etajele 2 si 3 sunt alimentate de o coloana comună. Tablourile electrice de distributie de la etajele 4, 5 si 6 sunt alimentate de o coloana comună.

Starea tehnica a TEG este necorespunzatoare (cabluri pozate dezordonat, sigurante fuzibile necalibrate/improvizate, conexiuni oxidate), o eventuala defectiune sau avarie putand afecta major functionarea institutiei de invatamant.

2.2. Grupul electrogen si instalatia de alimentare a consumatorilor vitali

Pentru alimentarea consumatorilor vitali in camera tabloului electric general este instalat un automat de anclansare automata a rezervei (AAR). Acesta este alimentat din TEG si de la un grup electrogen (GE) exterior cu o putere de 80KW, 100KVA. Din AAR este alimentat un tablou de transfer (TET) pentru alimentarea consumatorilor vitali, care au tablouri de alimentare proprii. Conexiunile TEG – AAR, GE – AAR, AAR –TET sunt realizate cu cabluri de tip NHXH FE180 E90 4x35 protejat in jgheab PVC pe traseele interioare si in teava metalica pe traseul exterior. Din TET sunt alimentati cu cabluri de tip NHXH FE180 E90 (trasee in camera TEG si cele aferente tabloului electric pentru monitorizarea grupului electrogen, instalatia de detectie semnalizare si alarmare la incendiu, sistemul electronic de supraveghere video, instalatia de iluminat si prize pentru aula), respectiv FY cu diferite sectiuni, corespunzatoare puterilor, protejate in teava / jgheab PVC urmatorii consumatori vitali:

- Grupul de pompare pentru alimentare cu apa a hidrantilor de stingere a incendiilor realizat cu 2 buc electropompe trifazate de 5,5 kw/buc = 11 kw/25A
- Grupul de pompare pentru instalatia de hidrofor alcătuit din 3 buc electropompe de 5,5 kw/buc = 16,5 kw/32A.
- Instalatia de desfumare pentru aula universitatii, tipografie si arhiva are o putere de 13 kw.
- Instalatia de alimentare a lifturilor de persoane constituita din 2 buc electromotoare cu puterea de 5,5 kw/buc = 11kw
- Instalatia de actionare a voletilor de izolare de pe tubulatura de climatizare in caz de incendiu va avea o putere instalata de cca 7kw.
- Instalatia de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu cu o putere instalata de cca 2kw
- Sistemul electronic de supraveghere video cu o putere instalata de cca 2kw.
- Instalatia de iluminat si prize pentru aula universitatii cu o putere instalata de cca 18kw
- Starea tehnica a tablourilor electrice TET, AAR si de alimentare a consumatorilor vitali este corespunzatoare.

2.3. Instalatia de distributie interioara a energiei electrice

Este realizata cu tablouri de distributie la fiecare nivel si tablouri de distributie locale, pentru laboratoare, alimentate din TEG prin circuite realizate cu cabluri tip FY dimensionate corespunzator si protejate in tuburi PVC tip IPEY si U50 montate ingropat. Protectia electrica a circuitelor este realizata cu intreruptoare automate la intrarea in tablorile de distributie si cu sigurante tip MPR sau LF la plecarea din TEG. Circuitele de alimentare de la un tablou de distributie la altul sunt protejate la ambele capete cu intreruptoare automate.

2.4. Instalatia de alimentare iluminat general si prize

Este realizata prin circuite realizate cu cabluri tip FY dimensionate corespunzator si protejate in tuburi PVC tip IPEY montate ingropat, alimentate din tablourile de distributie si protejate de intreruptoare automate differentiale.

Iluminatul subsolului tehnic este realizat cu corpuri tip BADT alimentate la 24Vc.a. din tablou electric dedicat in care sunt prevazute transformatoare. Starea tehnica a iluminatului subsolului tehnic este necorespunzatoare, multe din corpurile de iluminat fiind deteriorate datorita vechimii mari, multe surse de iluminat sunt nefunctionale.

Iluminatul celoralte este realizat cu corpuri de iluminat fluorescent si este intr-o stare corespunzatoare, intrerupatoarele si comtatoarele de iluminat sunt in stare buna.

Prizele instalate sunt prevazute cu contacte de protectie si sunt in stare buna.

2.5. Instalatia de iluminat de siguranta

Institutia este dotata cu iluminat de siguranta avind urmatoarele roluri: antipanica, de evacuare, semnalizare hidranti, pentru continuarea lucrului, pentru acces interventie.

Corpurile de iluminat de siguranta sunt de tip autonom, cu regim de functionare nepermanent (activare automata la caderea tensiunii de la retea) cu autonomie asigurata de kitul de emergenta.

Iluminatul antipanica este prevazut cu intrare in functiune automata la caderea tensiunii de alimentare de la retea, dar si cu butoane de pornire manuala amplasate la parter la intersecția dintre holurile spatilor de invatamint, in fata lifturilor, hol aula, la subsol in microcantina, subsol tehnic si hidrofor si la etaj in holul aulei, precum si un buton de oprire manuala accesibil numai personalului desemnat amplasat in camera centralelor sistemului de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu (ECS).

Iluminatul de evacuare este realizat in conformitate cu prevederile 7.23.7.2. din Normativul pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, indicativ I 7—2011, distanta dintre corpurile de iluminat pentru evacuare este de maxim 15 metri si este asigurata iluminarea directa a treptelor, precum si celelalte prevederi ale articolului mentionat. Sistemul de supraveghere permanent al iluminatului de evacuare este asigurat de kitul de emergenta.

Este asigurat iluminatul de semnalizare pentru fiecare dintre hidrantii interiori.

Pentru continuarea lucrului sunt instalate corpuri de iluminat la subsol in spatiul tehnic hidrofor si in camera TEG, precum si in camera ECS.

Lampile pentru acces interventie sunt montate in exterior, la fiecare usa de acces in institutie, inclusiv in spatiile tehnice si microcantina.

Instalatia de iluminat de siguranta este realizata cu tablouri electrice de alimentare dedicate amplasate local. Tablourile electrice ale instalatiei de iluminat de siguranta sunt alimentate din tablourile de distributie prin cabluri rezistente la foc tip NHXH E30/FE180, iar circuitele de alimentare a corpurilor de iluminat de siguranta sunt realizate cu cabluri cu intirziere marita la propagarea flacarii tip CYY-F, dimensionate corespunzator si protejate in canal cablu PVC.

Starea tehnica a instalatiei de iluminat de siguranta (corpuri de iluminat, butoane de comanda, tablouri de alimentare, circuite) este corespunzatoare.

2.6. Instalatia de detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu

Institutia este dotata cu instalatia de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu alcătuita dintr-o retea de doua centrale tip ESSER IQ8Control M si echipamente compatibile cu acesta. Cele doua centrale sunt instalate intr-o incapere special destinata, construita si echipata in conformitate cu normativul privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a III-a — Instalații de detectare, semnalizare și alarmare, indicativ P118/3-2015.

Sistemul de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu contine un tablou de afisaj LCD repetor la receptie pentru afisarea si avertizarea alarmelor de incendiu si a defectelor tehnice.

Detectia situatiilor de incendiu se realizeaza prin:

- detectoare de fum liniare pentru holuri.
 - detectoare termo-diferentiale si multicriteriale, de fum si temperatura pentru oficii si spatii in care este posibila aparitia prafului
 - alarmare manuala cu butoane amplasate pe calele de evacuare
 - detectie cu detectoare optice de fum punctuale pentru celelalte spatii;
- Alarmarea se face prin sirene interioare si una exterioara cu flash.

Functiuni asigurate de sistem:

- decuplare automata a energiei electrice pentru circuitele de iluminat si prize din Sala Aula in situatia alarmarii la incendiu a aceluiasi spatiu.
- pornire automata a modului de desfumare in situatia unui incendiu in spatiul Aula.
- inchidere automata a usilor in caz de alarma de incendiu ce separa la etajul 1, corpul aula de corpul de invatamant.
- apelare automata si avertizare telefonica a persoanelor desemnate de beneficiar in cazul unei alarme de incendiu.
- Semnalizarea evenimentelor detectate pe panoul centralei de incendiu si panoul repetor.

Alimentarea centralelor (ECS) si surselor suplimentare ale sistemui electronic de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu se face printr-un circuit conectat la TET circuitul este protejat cu intreruptoare automate in TET si in tabloul electric aferent aulei si este realizat cu cabluri rezistente la foc tip NHXH E30/FE180. Sistemul are asigurata autonomia in caz de intrerupere a energiei electrice de la retea prin acumulatorii incorporati in centralele de detectie si alarmare, dar si prin grupul electrogen.

Sistemul este de tip adresabil, structurat pe 8 bucle si a fost realizat in mai multe etape. Circuitele de semnal realizate inainte de anul 2015 sunt cu cablu tip F4-1, cu intirziere la propagarea focului, iar cele realizate ulterior sunt executate cu cablu tip JE-H(St)H Bd E30/FE180, rezistent la foc.

Circuitele de alimentare si de semnal sunt protejate in pat cablu PVC cu capac si in tub copex pe portiuni verticale magistrale.

Starea tehnica a sistemului este corespunzatoare, dar exista spatii cu circuite electrice de forta in care nu este asigurata detectia.

2.7. Instalatia de protectie impotriva electrocutarii si a trasnetului

Cladirea este dotata cu o priza de pamant perimetrala la care sunt conectate reteleaua de captare a trasnetelor si carcasele tablourilor electrice de forta. Priza de pamant este realizata cu electrozi OI-Zn D=2.5", I = 3m conectati intre ei cu platbanda OI-Zn 40x4mm. Intreaga instalatie electrica este realizata cu nul de protectie conectat la priza de pamant.

2.8. Modul in care a fost determinata starea tehnica actuala a instalatiei electrice

Prezentul raport de expertiza tehnica are la baza inspectia efectuata la obiectiv pe amplasamentul instalatiilor, informatiile fiind colectate punctual pentru fiecare tablou electric si tip de instalatie.

2.9. Concluzii

- Starea tehnica a instalatiei electrice este acceptabila, cu exceptia tabloului electric general si a iluminatului tehnic al subsolului care necesita remedierea deficiențelor mentionate;
- Acoperirea cu mijloace de detectie a incendiilor pentru spatiile in care exista instalatii electrice de forta este incompleta

CAP.3. IDENTIFICAREA RISCULUI DE PRODUCERE A INCENDIULUI DATORAT INSTALATIEI ELECTRICE

3.1. Identificarea riscului de producere a incendiului datorat instalatiei electrice

Din analiza configuratiei actuale a instalatiei electrice de alimentare a consumatorilor, a instalatiilor de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu, a instalatiei de iluminat de siguranta de la sediul UMC au rezultat urmatoarele:

- Instalatia electrica de alimentare prezinta un risc de producere a incendiului, datorat in principal starii tehnice a tabloului electric general si instalatiei de iluminat a subsolului tehnic;
- Instalatia de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu nu acopera toate spatiile in care se poate produce un incendiu datorat defectiunilor instalatiei electrice, in special in spatiile in care se afla tablouri de distributie asupra carora se poate interveni neautorizat.

3.2. Necesitatea extinderii instalatiilor existente

- Instalatia de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu (IDSAI) nu acopera toate spatiile in care se poate produce un incendiu datorat defectiunilor instalatiei electrice, in special in spatiile in care se afla tablouri de distributie asupra carora se poate interveni neautorizat. Instalatia de iluminat de siguranta este dimensionata corect si nu necesita suplimentari/modernizari.

3.3. Posibilitati de extindere

- IDSAI existenta are o capacitate de 1016 adrese (8 bucle x 127 adrese), din care sunt utilizate 397 adrese; pentru suplimentarea acesteia sunt necesare cca. 100 adrese, deci capacitatea sistemului permite extinderea acestuia fara upgrade hardware a centralelor.

3.4. Concluzie:

Situatia existenta actuala necesita si permite extinderea IDSAI.

CAP.4. STABILIREA ZONELOR CU PERICOL DE INCENDIU DATORAT INSTALATIEI ELECTRICE SI A EXTINDERII INSTALATIEI DE DETECTARE, SEMNALIZARE SI ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU

4.1. Precizari tehnice

- Pentru acoperirea tuturor spatiilor ce prezinta pericol de incendiu de catre IDSAI va fi extinsa avindu-se in vedere urmatoarele:

- montarea de detectoare de fum punctuale si butoane manuale de alarmare in holurile si spatiile tehnice din corpul de invatamant si corpul aulei de la parter si de la etajul 1.
- montarea de detectoare de fum punctuale si a sirenelor de alarmare la incendiu pe holurile si scările etajelor 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- montarea de detectoare de fum liniare in holurile mici aferente corpului de invatamant de la parter si de la etajul 1 si in holurile aferente corpului aula de la parter si etajul 1.
- montarea de detectoare de fum punctuale si butoane manuale de alarmare in magazile de la subsolul Laboratorului departamentului mediu si pe scara secundara laboratorului.
- instalarea de detectoare multicriteriale dublu optic/ temperatura pentru detectie spatiilor puturilor lifturilor.
- instalarea de detectoare multicriteriale optic/temperatura in tubulaturile de ventilatie mecanica a spatilului aula.
- programarea intrarilor in centralele de alarmare ale sistemului de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu pentru situatiile deosebite in ceea ce privesc alimentarea cu gaz prin care detectorul de gaz poate semnala stari de detectie gaze, defect detector gaz sau lipsa alimentare detector gaz.
- programarea unui releu din centralele de alarmare pentru comanda electro-valvei de inchidere a gazului in caz de alarma de incendiu, respectiv defect sau lipsa alimentare detector gaz.

Circuitele necesare extinderii IDSAI vor fi realizate cu cablu rezistent la foc, cele de semnal urmând a fi intercalate în buclele existente.

CAP.5. CADRUL LEGISLATIV IN BAZA CARUIA S-A ELABORAT EXPERTIZA TEHNICA

5.1. Lista actelor normative


Prezenta documentatie a fost intocmita in conformitate cu urmatoarele acte normative in vigoare:

- Hotararea de Guvern nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, actualizata prin Hotararea Guvernului nr. 742/2018;
- Hotararea de Guvern nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; Anexa nr.3 Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 1231/2008- Anexa 3;
- Legea nr. 10/1995, actualizata si republicata, privind calitatea in constructii;
- Legea nr. 50/1991 actualizata si republicata, privind autorizarea executiei lucrarilor in constructii.
- Legea nr. 319/2006, actualizata, privind securitatea si sanatatea in munca;
- Hotararea de Guvern nr.1425/2006 actualizata, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006;
- Hotararea de Guvern nr. 1146/2006, privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
- Normativul NP-17-2011 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000Vc.a. si 1500Vc.c;
- Normativ I 18/1/2001– pentru proiectarea si executia instalatiilor de telecomunicatii si semnalizare in cladirile civile si de productie;
- Normativ P 118/3-2015 privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a III-a - Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare la incendiu;
- STAS 12604/5-1990 privind protectia impotriva electrocutarilor in instalatii electrice fixe, prescriptii de proiectare, executie si verificare;
- Ordinul MAI nr.163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor.

CAP.6. CONCLUZII SI RECOMANDARI FINALE

Pentru asigurarea functionarii corespunzatoare a institutiei privind securitatea la incendiu, la sediul UMC sunt necesare urmatoarele masuri suplimentare:

- Remedierea de catre beneficiar a neconformitatilor constatate la tabloul electric general TEG si la instalatia de iluminat a subsolului tehnic aflate intr-o stare tehnica necorespunzatoare;
- Verificarea si intretinerea periodica a tuturor tablourilor electrice.
- Extinderea instalatiei de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu conform celor precizate la capitolul 4, precum si asigurarea mentenantei periodice a acesteia.



Proiectanti de specialitate,
ing. Teodor Stanca

ing. Adrian Ionut Silca

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

ROMÂNIA

MINISTERUL
EDUCAȚIEI NAȚIONALE

SERIA I N° 00167833

TS

CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

DI/D-na STANCA TEODOR
C.N.P. 1 5 3 0 9 2 5 1 3 1 3 0 3 născut(ă) în anul 1953 luna SEPTEMBRIE
ziua 25 în localitatea ORS.ORSOVA județul/sectorul MEHEDINTI
fiul (fiica) lui TEODOR și al (a) STANA
a participat în perioada 18.10.2014-18.11.2014 la programul de inițiere / perfecționare /
specializare cu durata de 180 ore, pentru ocupația (competențe comune)
PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE cod COR 215119
organizat de S.C.DARIAN MIXT.GRUP S.R.L cu sediul în localitatea BUZĂU
județul BUZĂU înmatriculat în Registrul național al furnizorilor de formare
profesională a adulților cù nr. 10/334/11.08.2011 și a promovat examenul de
absolvire în anul 2014 luna NOIEMBRIE ziua 22 cu nota/calificativul 10

Prezentul certificat se eliberează în conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000,
republicată și extinsă de suplimentul descriptiv al certificatului.

DARIAN MIXT
GRUP DIRECTOR
LS DANIELA MANEA Secretar, PREȘEDINTE
MANOLE ADRIAN-CATALIN BANICA DANIELA-LIVIA
Nr. 1250 Data eliberării: anul 2014 luna 12 ziua 10

ROMÂNIA



SUPLIMENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI

1. Certificatul

Tipul **ABSOVIRE** seria **I** nr. **00167833**
calificarea/ocupăția¹⁾ **PROIECTANT SISTEME DE SECURITATE** cod COR **215119**
cod Nomenclator / cod Registrul național al calificărilor profesionale din România

2. Autoritățile naționale responsabile

MINISTERUL MUNCII,
FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE
ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ
PENTRU CALIFICĂRI

MINISTERUL
EDUCAȚIEI NAȚIONALE

3. Denumirea furnizorului de formare profesională care a eliberat certificatul

SC.DARIAN MIXT.GRUP.S.R.L.BUZAU.....

Nr. de înmatriculare în Registrul național al furnizorilor de formare profesională a adulților ..**10/334/11.08.2011**.....

4. Nivelul de calificare certificat

SPECIALIZARE.....

5. Sistemul de evaluare

note: **X** calificative

6. Baza legală pentru eliberarea certificatului

ORDONANTA GUVERNULUI NR. 129/2000 REPUBLICATA.....

7. Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare profesională

STUDII SUPERIOARE TEHNICE.....

8. Tipul de program de formare profesională

SPECIALIZARE.....

Durata (ore)
din care:

total: **180**
pregătire teoretică ..**84**.....
pregătire practică ..**96**.....

Notă:


Acest document nu este un act oficial de calificare.

¹⁾ Se va completa calificarea pentru certificatele de calificare și ocupăția pentru certificatul de absolvire.

9. Competențe profesionale dobândite

1. APLICAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ;
2. APLICAREA NORMELOR DE PROTECȚIA MEDIULUI;
3. APLICAREA PROCEDURILOR DE CALITATE;
4. ELABORAREA ANALIZEI DE RISC PRIVIND PROTECȚIA PERSOANELOR ȘI VALORILOR;
5. ELABORAREA SPECIFICAȚIEI TEHNICO-OPERATIVE A SISTEMULUI DE SECURITATE;
6. ELABORAREA SOLUȚIEI TEHNICE A SISTEMULUI TEHNIC DE DETECȚIE ȘI SEMNALIZARE LA EFRACTIE ȘI CONTROL ACCES;
7. ELABORAREA SOLUȚIEI TEHNICE A SISTEMULUI TEHNIC DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI ALARMARE LA INCENDIU;
8. ELABORAREA SOLUȚIEI TEHNICE A SISTEMULUI TEHNIC DE STINGERE AUTOMATĂ A INCENDIULUI;
9. ELABORAREA SOLUȚIEI TEHNICE A SISTEMULUI TEHNIC DE VENTILARE PENTRU EVACUAREA FUMULUI ȘI GAZELOR FIERBINTI;
10. ELABORAREA SOLUȚIEI TEHNICE A SISTEMULUI TEHNIC DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS (TVCI);
11. ELABORAREA SOLUȚIEI TEHNICE A SISTEMULUI TEHNIC DE MONITORIZARE;
12. ELABORAREA PROIECTULUI SISTEMULUI TEHNIC DE DETECȚIE ȘI SEMNALIZARE LA EFRACTIE ȘI CONTROL ACCES;
13. ELABORAREA PROIECTULUI SISTEMULUI TEHNIC DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI ALARMARE LA INCENDIU;
14. ELABORAREA PROIECTULUI SISTEMULUI DE STINGERE AUTOMATĂ A INCENDIULUI;
15. ELABORAREA PROIECTULUI SISTEMULUI DE VENTILARE PENTRU EVACUAREA FUMULUI ȘI GAZELOR FIERBINTI;
16. ELABORAREA PROIECTULUI SISTEMULUI TEHNIC DE TELEVIZIUNE CU CIRCUIT ÎNCHIS (TVCI);
17. ELABORAREA PROIECTULUI SISTEMULUI TEHNIC DE MONITORIZARE;
18. VERIFICAREA PROIECTULUI;
19. ÎNTOCMIREA DE DEVIZE;
20. MONITORIZAREA EXECUȚIEI PROIECTULUI.

DIRECTOR*),




PREȘEDINTE**),

Secretar,

*) Directorul furnizorului de formare

**) Președintele comisiei de examinare



ADEVERINȚA NR. 202113382 / 11-nov-21 DE ELECTRICIAN AUTORIZAT

Gradul și Tipul IIIA,IIIB

Numele Silca

Prenumele Adrian-Ionut

CNP 1721216131263

Prezența adeverință conține calitatea de electrician autorizat pe durată nelimitată și este valabilă numai împreună cu un act de identitate. Calitatea de electrician autorizat este condiționată de vizarea periodică a adeverinței de electrician autorizat.

Titularul acestei adeverințe are competența să proiecteze și/ sau să execute lucrări de instalații electrice în conformitate cu gradul și tipul de autorizare deținut.

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligațiilor prevăzute în regulamentul de autorizare aprobat de ANRE.

Semnătură autorizată
ANRE

Următorul termen de vizare 11-nov-26	Data vizării	Data vizării	Data vizării	Data vizării
Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare	Următorul termen de vizare

Foto nr.1 Tablou Electric General



Foto nr.2 Tablou Electric General Interior




Foto nr.3 Circuite plecase din taboul electric general catre tablourile de distributie




Foto nr.4 Tablou electric de transfer si AAR



Foto nr.5 Circuite alimentare consumatori vitali



Foto nr.6 Grupul electrogen



cu sursa auxiliară (Dreapta)

Foto nr.7 Tablou lumenat de siguranta (Stanga) si Tablou Alimentare IDSAI



Foto nr.8 Tablou distribuie Aula




Foto nr.9 Tablou electric de distribuție nivel




Foto nr.10 Circuite distribuite nivel




Foto nr. 11 Iluminat subsol tehnic



Foto nr.12 Iluminat general si iluminat anti-panică



Foto nr.13 Interrupator iluminat general




Foto nr. 14 Priza utilizare generală cu contact de protecție




Foto nr.15 Tablou iluminat de siguranta




Foto nr.16 Circuite iluminat de siguranta




Foto nr.17 Lampă iluminată pentru evacuare



Foto nr. 18 Comanda pornire manuala iluminat anti-panică



de incendiu

Foto nr. 19 Iluminat de siguranta marcare hidrant si buton manual de alarmare in caz



Foto nr.20 Buton si sirena interioara IDSAI




Foto nr.21 Centrala (ECS) a Sistemului de Detectie, Semnalizare si Alarma in caz
de Incendiu (IDSai)




Foto nr.22 Detector punctual de fum



Foto nr.23 Detector linear de fum

