

CATRE,

UNIVERSITATEA MARITIMA CONSTANTA

Tel. : 0241 664 740

Fax : 0241 617 260

E - mail : serviciutehnic@cmu-edu.eu

In atentie : Dei.Carmen Gheorghe – 0754.065.173

In data de 25.11.2020 am primit pentru reparat 1 buc. electropompa verticala tip **15SV06F055T** productie Lowara-Italia serie: 01009.

In urma demontarii s-a constatat ca electropompa a functionat dezamorsata timp indelungat si prezinta urmatoarele uzuri:

- Rotor uzat – 6 buc
- Difuzor intermediar uzat – 4 buc.
- Difuzor aspiratie uzat – 1buc.
- Difuzor refulare uzat - 1 buc
- Difuzor cu bucsa lagar uzat – 1 buc
- Bucsă distanta uzata – 1 set
- Set o ring – 1 buc
- Rulmenti uzati- 2buc.
- Etansare mecanica deteriorata – 1 buc

OFERTA PREZ. REPARATIE

Pentru repararea electropompei sunt necesare urmatoarele operatiuni:

- Demontare/montare pompa
- Inlocuire rotor – 6 buc
- Inlocuire difuzor intermediar– 4 buc
- Inlocuire difuzor aspiratie – 1 buc
- Inlocuire difuzor refulare – 1 buc.
- Inlocuire difuzor cu bucsa lagar – 1 buc
- Inlocuire bucsa distanta – 1 set
- Inlocuire set O ring – 1buc
- Inlocuire rulmenti – 2 buc
- Inlocuire etansare mecanica – 1 buc
- Probe si verificari mecanice si electrice in stand propriu